



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Иркутской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Иркутской области
664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, т. 75-29-57
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска.
664017, г. Иркутск, ул. Академическая, 13

г. Иркутск пер. Богданова, 6

«08» февраля 2019 г.
«12» часов «00» минут

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 1

По адресу: г.Иркутск, пер. Богданова, 6

На основании: распоряжения № 1 от «11» января 2019 г. которое вынес главный государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору Отришко А.В.

была проведена плановая выездная проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ (далее – МБОУ Г. ИРКУТСКА СОШ № 11 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ)

по соблюдению на Объекте защиты (здания, помещения, прилегающая территория расположенные по адресу проверки), используемом (эксплуатируемом) МБОУ Г. ИРКУТСКА СОШ № 11 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ в процессе осуществления своей деятельности, требований пожарной безопасности

Дата и время проведения проверки:

"21" января 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.


"28" января 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

"08" февраля 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 3дня/5часов

Акт составлен: отделом надзорной деятельности г. Иркутска Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Иркутской области

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а):

Директор МБОУ Г. ИРКУТСКА СОШ № 11 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ Свицина Тамара Петровна 11.01.2019 года в 10 часов 00 минут
(должность, Ф.И.О., дата и время ознакомления)  (подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо, проводившее проверку: Государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору Мамурков Николай Валерьевич

При проведении проверки присутствовал: Директор МБОУ Г. ИРКУТСКА СОШ № 11 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ Свидина Тамара Петровна

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	На основании технического заключения № 15 ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по И.О., система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают нормативный уровень звука в защищаемых помещениях.	Основание: п.4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.	МБОУ Г. ИРКУТСКА СОШ № 11 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля

(заполняется при проведении выездной проверки)



(подпись проверяющего)
М.Л.П.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Свидина

Прилагаемые документы:

1. Предписание № 1/1/1 от «08» февраля 2019 г.;
2. Техническое заключение № 15/2019;
3. Проверочный лист от 21.01.2019 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
г. Иркутска по пожарному надзору
Мамурков Николай Валерьевич
«08» февраля 2019 г.



(подпись)


При проведении проверки присутствовал(а),
с актом проверки ознакомлен(а),
копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ Г. ИРКУТСКА СОШ № 11
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Свидина Тамара Петровна

фамилия, имя, отчество, должность

«08» февраля 2019 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
М.Л.П.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Иркутской области: 8(3952)399999



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Иркутской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Иркутской области
г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, т. 25-79-57
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска.
664017, г. Иркутск, ул. Академическая, 13

Предписание № 1/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности
МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ГОРОДА ИРКУТСКА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, (далее – МБОУ Г. ИРКУТСКА СОШ № 11 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ)

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 1 от «11» января 2019 года, которое вынес главный государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору Отришко Артем Васильевич, была проведена плановая выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности в отношении МБОУ Г. ИРКУТСКА СОШ № 11 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ, по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, пер. Богданова, 6

Проверку проводил: государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору Мамурков Николай Валерьевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

При проверке присутствовала: директор МБОУ Г. ИРКУТСКА СОШ № 11 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ Свидина Тамара Петровна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На основании технического заключения № 15 ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по И.О., система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают нормативный уровень звука в защищаемых помещениях.	Основание: п.4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» Звуковые сигналы СОУЭ	01.04.2019	

		<p>должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.</p>		
--	--	---	--	--

Со сроками установленными в данном предписании по устранению нарушений требований пожарной безопасности согласен (на).

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Иркутска по пожарному надзору

Мамурков Николай Валерьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«08» февраля 2019 г.



Предписание для исполнения получила:

директор МБОУ Г. ИРКУТСКА СОШ № 11

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Свидина Тамара Петровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«08» февраля 2019 г

(подпись)